



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «ВНИИЦИ»

107150, город Москва, улица Ивантеевская, дом 9, цокольный этаж,
помещение III, комната 21

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ30 от 2021-03-29



Руководитель лаборатории
ИЛ ООО «ВНИИЦИ»
К.П. Исупов

«23» Сентября 2021г.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ

(анализа)

№11488-ВНИ/21 от 23.09.2021

1	Объект	Панели облицовочные из полипропилена и комплектующие
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «ПК ВОСТОК», Адрес: Россия, 249031, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 19а, офис 405/74, ИНН: 4025458128, ОГРН: 1214000002567
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «ПК ВОСТОК», Адрес: Россия, 249031, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 19а, офис 405/74, ИНН: 4025458128, ОГРН: 1214000002567
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 11488 от 12 Августа 2021 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	13 Августа 2021 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	24 Августа 2021 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	27 Августа 2021 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ТУ 22.29.29.-001-690706616405-2018.
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1	Внешний вид, цвет, форма	Должны соответствовать образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке	Соответствует требованию	ТУ 22.29.29-001-690706616405-2018
2	Плотность, кг/м ³	1000-1300	1000	ТУ 22.29.29-001-690706616405-2018
3	Теплопроводность при (25±5)°С, Вт/(м·К)	0,16-0,22	0,20	ТУ 22.29.29-001-690706616405-2018
4	Водопоглощение, %, не более	0,01 – 0,03	0,02	ТУ 22.29.29-001-690706616405-2018
5	Морозостойкость, °С	Минус 50	Минус 50	ТУ 22.29.29-001-690706616405-2018
6	Дефекты на лицевой поверхности	Не допускаются видимые с расстояния 5 м щербины, зазубрины, плешины, выплавки (выгорки), засорки, слипыш, мушки, пузыри, пятна, прыщи, наколы, нечеткость контура рисунка, разрыв декора, смещение декора, недожог красок, трещины, масляные и другие пятна	Соответствует требованию	ТУ 22.29.29-001-690706616405-2018
7	Срок службы панелей, лет, не менее	30	30	ТУ 22.29.29-001-690706616405-2018

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Панели облицовочные из полипропилена и комплектующие, **выпускаемые** Обществом с ограниченной ответственностью «ПК ВОСТОК», Адрес: Россия, 249031, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 19а, офис 405/74, ИНН: 4025458128, ОГРН: 1214000002567, **соответствуют** ТУ 22.29.29-001-690706616405-2018.

Исполнитель

В.Д. Мелентьев

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «ВНИИЦИ».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.